

# D350

## RÉGULATEUR DE TENSION NUMÉRIQUE DIGITAL AVR

**INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ  
SAFETY INSTRUCTIONS**



**Le couple de serrage pour les connecteurs client est :**

- Connecteur pas de 3.5 mm : de 0.22 Nm min. à 0.25 Nm max.

**Les sertissages des connecteurs de puissance (fournis dans le kit) doivent être réalisés avec un outillage spécifique :**

- Tyco Electronics ref. 91500, 91510, 91508, 91506 ou équivalent

**Dans le cas de machine certifiée UL :**

- Des fils cuivre de section adaptée et de température de fonctionnement minimum 75°C doivent être utilisés.
- Les transformateurs de mesure doivent répondre aux exigences des normes séries IEEE C57.13 (Instrument Transformers Standards) ou normes équivalentes.
- La protection de l'alimentation du circuit puissance doit être réalisée par des fusibles listés classe CC (10A max.) ou d'un disjoncteur listé (10A max.).

Il est indispensable de respecter les schémas de raccordement de la puissance préconisés dans cette notice.

Le D350 comporte des dispositifs qui peuvent, en cas de problèmes, commander la désexcitation ou la surexcitation de l'alternateur. Cet alternateur peut lui-même subir un arrêt par blocage mécanique. Enfin, des variations de tension ou des coupures d'alimentation peuvent également être à l'origine d'arrêts.

Dans une installation, le D350, est un équipement destiné à être incorporé dans une armoire électrique ou inclus dans la machine électrique, et, ne peut en aucun cas être considéré comme un organe de sécurité. Il appartient donc au fabricant de la machine, au concepteur de l'installation ou à l'utilisateur, de prendre à sa charge les moyens nécessaires au respect des normes en vigueur, et de prévoir les dispositifs destinés à assurer la sécurité des biens et des personnes (notamment les contacts directs sur les connecteurs lorsque le régulateur est en fonctionnement).

En cas de non-respect de ces dispositions, Nidec Leroy-Somer décline toute responsabilité de quelque nature que ce soit.

Se référer à la notice du régulateur, disponible sur le site internet Nidec Leroy-Somer afin de s'assurer des recommandations pour l'installation et les raccordements. Vous devez impérativement comprendre et respecter les différentes consignes de sécurité qui y sont décrites.

**Tightening torque for user terminal is:**

- Connectors 3.5 mm pitch: 0.22 Nm min. to 0.25 Nm max.

**Crimping power connectors (provided into the kit) must be done with a specific tool:**

- Tyco Electronics ref. 91500, 91510, 91508, 91506 or equivalent

**For UL certified generators:**

- Copper conductors, with adapted gauge and temperature rating at least 75°C must be used.
- Instrument transformers shall comply with basic insulation requirements defined in the Instrument Transformers standards (IEEE C57.13 series) or the equivalent.
- Protection for the power supply circuit by Listed Class CC Fuse (10A max.) or Listed inverse time circuit breaker (10A max.).

It is essential to comply with the power connection diagrams recommended in this manual.

The D350 includes devices which, in the event of problems, can de-energize or over excite the generator. The generator itself can also become jammed for mechanical reasons. Finally, voltage fluctuations or power cuts may also cause the unit to stop.

In an installation, the D350 is a device designed to be integrated into an electric cabinet or enclosed into the electrical machine, and can under no circumstances be considered to be a safety device. It is therefore the responsibility of the machine manufacturer, the designer of the installation or the user to take all necessary precautions to ensure that the system complies with current standards, and to provide any devices required to ensure the safety of equipment and personnel (especially direct contact with connectors when the AVR is running).

Nidec Leroy-Somer declines all responsibility in the event of the above recommendations not being observed.



Please refer to D350 instruction manual, available in Nidec Leroy-Somer website, to ensure installation and wiring. You must imperatively understand and comply with the safety instructions described in it.

Scannez le code ou allez sur [www.lrsm.co/d350](http://www.lrsm.co/d350) pour accéder à la documentation et au logiciel de ce produit.  
 Scan the code or go to [www.lrsm.co/d350](http://www.lrsm.co/d350) to access product documentation and software.





## RACCORDEMENT / WIRING

1




2




3

Mesure tension alternée Generator voltage measure	
0..530VAC rms max. 0..346VAC rms max. ph. < 2VA	
Phase / Phase (MT/HT) Phase / Phase (MV/HV)	
Phase / Phase (BT) Phase / Phase (LV)	
3 Phases (MT/HT) 3 Phases (MV/HV)	
3 Phases (BT) 3 Phase (LV)	





4






Prise de mesure  
Measurement


Phase/phase  
Phase/neutral



Prise de mesure  
Measurement



5




Entrée analogique / Analog input	
Entrées/sorties non isolées / Not isolated in/out	
Potentiomètre (Entrée seulement) Potentiometer (Only input)	
0/+10V	

Entrées/Sorties digitales / Digital inputs/outputs	
Entrée contact/ Switch input	
Activation réversible / Logic can be inverted	
Sorties collecteur ouvert / Open collector outputs Activation réversible / Logic can be inverted 30VDC – 60mA max.	

Entrée Température / Temperature input	
Pt100/ RTD PTC / CTP	
Entrée Input	

## MONTAGE / MOUNTING



### 📞 Alternator Service Hotline

**Americas** ..... : +1 (507) 625 4011  
**EMEA** ..... : +33 238 609 908  
**Asia Pacific** ... : +65 6250 8488  
**China** ..... : +86 591 8837 3010  
**India** ..... : +91 806 726 4867

✉ [service.epg@leroy-somer.com](mailto:service.epg@leroy-somer.com)

Genuine spare parts - Maintenance and repair - Technical support



[www.lrsm.co/support](http://www.lrsm.co/support)

**LEROY-SOMER™**

**KATO ENGINEERING™**